



VZOROVÝ ŘEZ V MÍSTĚ 0.021 000



Skladba cyklostezky  
Vybrovaný štěrk VŠ tl. 200 mm ČSN 73 6126-1, ČNS EN 13285  
Štěrkodrt' ŠDb 0 /32 tl. 150 mm ČSN 73 6126-1, ČNS EN 13285  
Celkem 350 mm

Poznámka  
 $E_{def,2} = 30 \text{ MPa}$ ,  $E_{def,2} / E_{def,1} < 2,5$  - únosnost na zemní pláni pro hrubozrnné zeminy,  
 $E_{def,2} / E_{def,1} < 2,0$  pro jemnozrnné zeminy.  
Míra zhutnění zemní pláně - 100% PS, dle ČSN 72 1006  
Stanovení poměru únosnosti - CBR > 15% dle ČSN 73 6133  
Oblast mezi urovní odhumusování a zemní plání bude vyplněna materiálem vhodný do  
násypu dle ČSN 73 6133

VZOROVÝ ŘEZ V MÍSTĚ 0.600 000



Skladba cyklostezky  
Vybrovaný štěrk VŠ tl. 200 mm ČSN 73 6126-1, ČNS EN 13285  
Štěrkodrt' ŠDb 0 /32 tl. 150 mm ČSN 73 6126-1, ČNS EN 13285  
Celkem 350 mm

Poznámka  
 $E_{def,2} = 30 \text{ MPa}$ ,  $E_{def,2} / E_{def,1} < 2,5$  - únosnost na zemní pláni pro hrubozrnné zeminy,  
 $E_{def,2} / E_{def,1} < 2,0$  pro jemnozrnné zeminy.  
Míra zhutnění zemní pláně - 100% PS, dle ČSN 72 1006  
Stanovení poměru únosnosti - CBR > 15% dle ČSN 73 6133  
Oblast mezi urovní odhumusování a zemní plání bude vyplněna materiálem vhodný do  
násypu dle ČSN 73 6133

STAVEBNÍ OBJEKTY  
SO 101 SPOLEČNÁ STEZKA PRO CYKLISTY A CHODCE  
SO 701 MOBILIÁŘ  
SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVA

Poznámka:  
Skladba konstrukce s ohledem na použité vrstvy, je nutné pravidelně v intervalu jednoho roku znovu za hutnit a případně dle situace přidat prosívku. Dále je nutné udržovaní okolní travní drny v rozumné výšce, přibližně do 10 cm. Je nutné brát ohled na možné prorůstání travní zeleně v místě cyklostezky.

INVESTOR:		Obec Radostice Sokolská 11 664 46 Radostice IČ: 004 87 520		RAZÍTKO:
HLAVNÍ PROJEKTANT:		Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací Veveří 331/95, 602 00 Brno tel.: +420 737 103 345 mail:marsmely@email.cz		
<div><div><div>T</div></div><div><div>VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ V BRNĚ</div></div></div>		IČ: 00216305 DIČ: CZ216305		
NÁZEV STAVBY:				
Stezka pro chodce a cyklisty				
MĚŘÍTKO:	1:50	KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ	
DATUM:	prosinec 2021	OKRES:	Brno-venkov	
VYPRACOVAL:	Ing. Martin Smělý	MÍSTO STAVBY:	RADOSTICE	
VED. PROJEKTANT:	Ing. Martin Smělý	KAT. ÚZEMÍ:	Radostice u Brna	
STUPEŇ:	DUR+DSP	Č. KAT. ÚZEMÍ:	738 310	
NÁZEV VÝKRESU:				
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				
KÓD	ČÍSLO VÝKRESU		PARÉ	
D.1.1	04			